

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO



INTERVENTI PREVISTI

PIAZZE

AP

ACCESSI

PIAZZA





Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)

2

CP

CORPO

PIAZZA



Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello (cad)
Riadeguamento pendenza trasversale percorso (m)
Installazione balaustra (m)
Riadeguamento della balaustra esistente con inserimento di doppio corrimano (m)
Rimozione con stoccaggio o smaltimento di arredi fissi e riparazione del marciapiede (cad)

1

10

2



2

7

PP

PAVIMENTAZIONE

PIAZZA



Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale
antisdrucciolevole e posata senza giunti nè risalti (m²)
Rimozione delle radici e rifacimento del tratto di pavimentazione interessato (cad)



5786

1

FF

ATTREZZATURE

PIAZZA



Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)
Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad)
Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

352


4

1

LEGENDA:

Media delle piazze

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO



NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che
rispondono alla
norma.

1	AP	✓
2	CP	✓
3	PP	✓
4	FF	✓

LIVELLO INTERVENTO

