



PROGRAMMA DI RECUPERO E
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80, ART. 4
PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Pantaleo De Finis (U.T.C. Comune di Castellaneta)

Presa 2P+T 10/16A entro scatola protettiva	Dispositivo di terra
Interruttore unipolare	Collettore di terra in barra di rame
Interruttore bipolare	Apparecchio autonomo di emergenza, autonomia 1 ora IP65
Interruttore tripolare	Nodo eguagliante
Punto luce a soffitto	N.B.: Per le sezioni dei dorsali fare riferimento agli schemi di quadro elettrico. Le prese, gli interruttori, le plafoniere e le restanti apparecchiature elettriche nella centrale idrica avranno tutti grado di protezione IP55. Nel risuscitatore degli impianti elettrici verrà conservato lo stesso livello di posizionamento esistente delle apparecchiature in modo da sfruttare i cavodi esistenti.
Punto luce esterno	
Presa Tv	La presa a spina saranno di tipo C13 con allegati protetti grado di protezione IP21
Presa Telefonica	Conduttore di protezione: NUTQ93A 16V16
Caldaia	Realizzare i collegamenti equipotenziali delle tubazioni metalliche di acqua gas, altre tubazioni entranti ed uscenti realizzate ed altre eventuali massie estrane mediante cavi di sezione minima pari a 10 mmq.
Contatore Enel	Tutti i materiali e le apparecchiature elettriche saranno dotati di marchi IMQ o equivalenti.
Postazione climatifera interna	La distribuzione delle linee elettriche all'interno delle canalizzazioni dovrà essere realizzata, dove non indicati specificamente, tenendo ben presente che il diametro interno dei tubi profilati di forma circolare dovrà essere almeno pari a 1,5 volte il diametro dei conduttori autorizzati al fascio di cavi che essi sono destinati a condurre con un minimo di 16 mm.
Segnalazione acustica entro scatola protettiva	Nelle cassette di derivazione, dopo la posa dei conduttori, dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 1/3 del volume della cassetta, necessario per gli impianti avario tubazioni (e canali) e cassette completamente vuoti dai circuiti di energia. Gli impianti elettrici e speciali potranno avere i loro cassette comuni a condizione di avere sei separatori fra i vari circuiti.
Pulsante	
Postazione climatifera Esterna	
Montante ascendente	
Montante discendente	

