



COD. PRATICA	SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATO
2015-0074-FP2	1:100	IMPIANTO TERMICO E GAS IMMOBILE IN PIAZZA SCANDERBEG	IT2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Pantaleo De Finis (U.T.C. Comune di Castellana)

PROGETTAZIONE
finepro s.r.l.

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	20.04.2017			arch. Michele Sgobba

LEGENDA TERMICO

- Caldaia murale a condensazione
P_n= 24 kW
- Collettore di alimentazione
radiatori tipo Caleffi
- Tubazione multistrato metalloplastico conforme UNI 10954 DNxx come
specificato sulla tavola coibentata in schiuma elastomerica a base di gomma
sintetica da 6mm con lambda a 40°C=0,040W/mK
- sonda climatica esterna
- Cronotermostato
- Radiatore modulare in acciaio tipo CORDIVARI
mod. ARDESIA Altezza 870 mm; colonne n.4;
P[ΔT=50°]=123,9 W / modulo

LEGENDA GAS

- Tubazione in acciaio zincato
- Tubazione gas ascendente
- Componenti gas non oggetto di intervento
- Contatore gas
- Valvola di intercettazione

N.B gli interventi riguarderanno la sostituzione delle tubazioni gas corrosi in
tutti gli appartamenti oggetto di intervento; nuovo impianto gas per nuovo
appartamento.

