

SEDE STRADALE ESISTENTE

0.85x0.85

0.50

GRADINO

RINTERRO

TUBAZ. PEAD CORRUGATO
DN 800/DN1200

MAGRONE spess. cm 10

TAPPETINO spess. min. cm 3

BYNDER spess. cm 7

TOUT-VENANT spess. cm 25

variable

variable

0.05

0.10

0.15

1.50/1.90x1.50

0.15

0.10

0.50

2.80x2.80

Technical drawing illustrating the restoration of a road seat (Ripristino Sede Stradale). The drawing shows a cross-section of the seat structure, including the base (TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 800) and the seat top (SEDE STRADALE ESISTENTE). The seat top is shown with a circular opening (PARETI POZZETTO) and a central circular section (RINTERRO). The drawing is labeled with dimensions and materials.

Labels and dimensions:

- RINTERRO
- SEDE STRADALE ESISTENTE
- PARETI POZZETTO
- TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 800
- Variable
- RIPRISTINO SEDE STRADALE

SEDE STRADALE ESISTENTE

RIPRISTINO SEDE STRADALE:

TAPPETINO spess. min. cm 3

BYNDER spess. cm 7

TOUT-VENANT spess. cm 25

Variable

RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO

RINTERRO CON SABBIA O PIETRISCO

TUBAZIONE PEAD CORRUGATO DN 800 - DN1200

LETTO DI POSA cm 10

0.10

0.05

0.30

0.80

0.30

11°

11°



Progetto : ***P.O.R. PUGLIA 2014-2020***
Asse Vi "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici"
Sub-Azione 6.4d "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali"

Realizzazione completamente tratti di fognatura
pluviale nel centro abitato e realizzazione
del recapito finale di fogna bianca

Tavola:	7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI DI SCAVO
---------	--

Scala :	Data emissione :	Il Progettista: Comune di Castellaneta Ufficio Tecnico - Area Quinta <i>Ing. Roberto Marinelli</i>
1:20	APRILE 2018	
Ns. Prot. :	Data revisione :	

Comune di Castellaneta
Ufficio Tecnico - Area Quinta
Il responsabile
Arch. Pantaleo De Finis