

In riferimento a quanto richiesto si precisa:

- 1) L'altezza dei pali prevista in progetto è confermata;
- 2) Il cavidotto deve essere a doppia parete corrugato.
- 3) È prevista la protezione differenziale, a protezione quadro generale, non a protezione dei corpi illuminanti che devono essere in classe II, bensì a protezione del cavo, relativamente sia alla lunghezza, sia a possibili contatti consequenziali alla erosione dello stesso o dovuti a corpi estranei che potrebbero entrare in contatto.

Arch. De Finis