


LEGENDA	
	Porta tagliafuoco REI munita di dispositivo di autochiusura
	Percorso di uscita verso l'alto
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Estintore portatile polvere 4 kg 21A-144 BC
	Estintore portatile Co2 4 kg 21A-144 BC
	Idrante UNI 45 (UNI EN 671-2 e UNI 9487) con cassetta e piantana con tubazione flessibile e lancia
	Impianto di allarme
	Comando centralizzato impianto di allarme antincendio
	Punto di raccolta
	Cartello via di fuga
	Cartello via di fuga/uscita di sicurezza
	Segnalazione acustica/ottica di allarme
	Percorso via di esodo
	Parete di separazione REI 60





COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO
DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO DEFINITIVO

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE CASTELLANETA (TA)
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pantaleo DE FINIS
Progettista: Arch. Aldo CAFORIO (*Ufficio Tecnico Comunale*)

TITOLO ELABORATO:
MISURE PREVENZIONE INCENDI PIANO TERRA

SCALA 1:100	DATA Giugno 2019	VF 01
REV. 00	AGG. -	