



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA VII^A

DETERMINAZIONE

n. 105 del 20.07.2016

OGGETTO: Ripristino impianto di acquedotto comunale, intervento su pozzo artesiano
in via Appia n. S.S. n.7. Approvazione verbale di lavori di somma urgenza ed
affidamento incarico alla ditta Girardi Cataldo.

In data 20 luglio 2016 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento e
istruttore del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale Dalò

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2017-2018;

Premesso altresì che:

il giorno 23 giugno 2016, si è verificata l'interruzione del servizio idrico dell'acquedotto comunale, a causa probabilmente di un fulmine che ha colpito il pozzo artesiano a servizio della rete idrica comunale, situato in via Appia n. 7, all'ingresso del centro urbano, impianto che serve acqua per uso domestico in una parte del centro abitato di Castellaneta.

Considerato il verbale di sopralluogo, redatto in data 23 giugno 2016, con il quale si è riscontrato il mancato funzionamento della rete di distribuzione idrica comunale alimentata dal pozzo artesiano, a causa probabilmente di un'avaria che ha interessato il motore o l'elettropompa dell'impianto, e nella quale sono riportate le lavorazioni da farsi per il ripristino dell'impianto suddetto;

Visto il Verbale di Lavori di Somma Urgenza redatto dal Responsabile VII^A Area che di seguito si riporta integralmente:

VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 176 del D.P.R. n.207/2010)

Il giorno 23 giugno 2016, il sottoscritto Arch. Pasquale Dalò - Responsabile della VII Area, richiamato il verbale di sopralluogo redatto in data odierna che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale alla presente, ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile, al ripristino del regolare funzionamento dell'acquedotto comunale a servizio del centro abitato di Castellaneta, al fine di garantire la distribuzione di acqua in tutto il centro urbano;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.207/2010 per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

interventi di ripristino dell'acquedotto comunale, alimentato dal pozzo artesiano, ubicato in zona San Martino, e consistenti in:

- nolo di autogru di grossa portata 30 tonn, idonea all'uso;
- smontaggio di tutte le apparecchiature elettrotecniche, meccaniche ed idriche;
- tiro in alto della tubazione con la pompa, con smontaggio della tubazione man mano che viene portata in superficie;
- verifica delle apparecchiature elettrotecniche, meccaniche e quant'altro alla ricerca dei componenti in avaria e da sostituire;
- sostituzione di tutte le apparecchiature, che in seguito a verifica, non sono più riparabili (elettropompa, componenti parte elettrica, bulloneria, guarnizioni, tubazioni).

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi sopra descritti, non consente il funzionamento della rete di distribuzione idrica comunale, alimentata da pozzo artesiano, e che

pertanto una parte del centro abitato del Comune di Castellaneta resterebbe priva del servizio idrico, indispensabile per i fabbisogni dei cittadini;

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n.207/2010 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ritenuto di dovere affidare detti lavori a ditte esterne dotate di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;

Che a tal fine si è provveduto a interpellare la seguente ditta:

- Girardi Cataldo, con sede in via San Francesco, 56 - 74011 Castellaneta (TA);

Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, le opere da farsi sono di seguito elencate:

- Smontaggio e rimontaggio di impianto di sollevamento di mt 300 con ausilio di autogru;
- Motore elettrosommerso Caprari tipo MAC 870-2B;
- Pompa elettrosommersa Caprari tipo E8RN40-8/15;
- Giunto elettrico resinato Muffola;
- Tubo di mandata dim. 101 in acciaio mannesman zincato, con flange UNI dim. 80 con ingombro ridotto;
- Tronchetto tubo pompa rinforzato zincato;
- Bulloni in acciaio 8.8 zincati e guarnizioni ad alta pressione atossiche;
- Pani di zinco da 2 kg;

per un importo stimato massimo di **€ 13.500,00**

L'importo suddetto dipenderà dall'effettivo lavoro da farsi, una volta conclusa la verifica di apparecchiature, tubazioni e guarnizioni non riparabili che si intendono sostituire.

Che l'impresa essendo sul posto si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di somma urgenza.

Tutto ciò premesso e considerato,

si dispone in data odierna, l'attivazione della ditta Girardi Cataldo, con sede in Castellaneta (TA), in via San Francesco, 56 - per l'esecuzione dei lavori del presente Verbale di Somma urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori fornirà tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni al R.U.P.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della

perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, redatta dal tecnico incaricato entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

La ditta

il Responsabile della VII Area

Ritenuto dover procedere ad approvare il predetto Verbale di Lavori di Somma Urgenza ed impegnare la relativa somma dell'intervento sul capitolo n.12870 ad oggetto: "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizio" Bilancio 2016, che presenta sufficiente disponibilità.

Visti il D.Lgs. 163/2006

Visto il D. Lgs. N. 267/2000.

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente.


DETERMINA

1. Di approvare il Verbale di Lavori di Somma Urgenza in narrativa integralmente riportato confermando l'incarico per la esecuzione dei lavori alla ditta Girardi Cataldo, con sede in Castellaneta (TA);
2. Di impegnare la somma di € 9.920,00, oltre Iva 10% di € 992,00, in uno **€ 10.912,00**, sul capitolo n.12870 del Bilancio 2016 ad oggetto: "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizio";
3. Di procedere al pagamento del corrispettivo alla ditta Girardi Cataldo, considerato i lavori ultimati, a presentazione fattura vistata dal responsabile della VII^ Area, in quanto la stessa ditta risulta in possesso della regolarità previdenziale ed assicurativa come da DURC acquisito online in data 20.07.2016, num. prot. INAIL 3311706.

CIG: Z731AB44B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Pasquale Dalò



L'istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 27/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 20.07.2016

Il Capo Area/resp.proc.
Arch. Pasquale Dalò