



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO

Determinazione

n. 445 del 08/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE
CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE "INTERNO STAZIONE
VIGILI DEL FUOCO E INNESTO EXTRAMURALE CON S.S. 7"-AFFIDAMENTO LAVORI DITTA
HYDRO COS SRL DI CASTELLANETA-**

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso altresì che:

- a seguito di segnalazione da parte dei Vigili del Fuoco di Castellana Grotte e abitanti della zona di San Martino, viene segnalato che all'interno del cortile del comando si è verificata una perdita di acqua sulla linea idrica interrata, e una presunta perdita di acqua presso innesto extramurale con S.S.7;
- dalle verifiche agli impianti suddetti, è stata accertata una consistente perdita di acqua dalle tubazioni principali interrate che alimentano l'intero comando dei Vigili, e una consistente perdita di acqua dalla condotta idrica principale che alimenta la rete comunale della zona di San Martino;
- al fine di evitare ulteriori sprechi ed ingiustificati consumi, si rende necessario intervenire con la riparazione di dette condotte idriche mediante interventi di mezzi meccanici;

Considerata l'urgenza è stata individuata la ditta esecutrice dei lavori Hydro Cos Srl corrente in Castellana Grotte alla Via S.S. Km. 611 P.I. 02220960732, C.F. 00543290779 iscritta all'albo delle ditte di fiducia dell'Ente, il quale ha pronto reso la propria disponibilità all'esecuzione dei suddetti interventi di ripristino sulle condotte che alimentano la rete idrica comunale, presentato un preventivo di spesa n. 56 del 22.02.2019 di € 9.800,00 assunto al protocollo dell'Ente il 25.02.2019 n. 4478;

Dato atto che gli interventi di cui al suddetto preventivo-consuntivo interno stazione Vigili del Fuoco possono essere così riassunti:

- localizzazione della perdita, scavo, taglio, fornitura, fornitura e posa in opera di n. 2 barre di tubo in acciaio di circa mt. 6 cad. con attacco flangiato;
- n. 1 pezzo speciale a Tee con estremità flangiate per l'inserimento della saracinesca di sezionamento, completo di asta di manovra del gruppo d'aria automatico;
- di n. 2 prese ausiliarie Dn 2 complete di saracinesca da raccordare agli attacchi esistenti;
- di n. 2 giunti multi diametro SUPER HYDRO;
- successiva messa in pressione e collaudo;
- interrimento della condotta;

per interventi Innesto extramurale con S.S.7 prevede:

- localizzazione della perdita, scavo, taglio manto stradale, fornitura e posa in opera;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- n. 1 barra di tubo in acciaio di circa mt. 6;
- di n. 2 giunti multi diametro SUPER HYDRO;
- successiva messa in pressione e collaudo;
- interrimento della condotta;
- applicazione di rete metallica per armatura dello strato di calcestruzzo e successiva applicazione a finire di tappeto di bitume;
- eventuale lastra metallica per la protezione dello scavo sino al completamento dei lavori;

Considerato che il preventivo-consuntivo trasmesso è meritevole di approvazione in quanto i prezzi applicati sono da ritenersi congrui con il mercato corrente;

Ritenuto di procedere in merito e quindi di assumere impegno di spesa di € 8.820,00 oltre IVA al 22% avvalendosi dei fondi imputati sul capitolo 12870 ad oggetto “Spese di gestione degli acquedotti comunali-prestazione di servizio” del bilancio corrente considerando che la ditta ha ulteriormente applicato lo sconto pari al 10% sulla somma complessiva;

Visto il Decreto Sindacale n. 82 del 20.08.2018 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell’art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999;

Visti il D.Lgs. 163/2006

Visto il D. Lgs. N. 267/2000.

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente,

CIG.: Z132764228

DETERMINA

Per tutte le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di affidare alla ditta HIDRO COS di Rotolo Antonio corrente in Castellana Grotte alla Via S.S. 7 l’incarico per l’esecuzione dei lavori di ripristino della condotta idrica detta in narrativa per l’importo di € 8.820,00 oltre IVA al 22%;
2. Di approvare il preventivo-consuntivo di spesa suddetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di assumere impegno di spesa per la somma stimata di € 10.760,40 IVA al 22% compresa sul capitolo 12870 ad oggetto “Spese di gestione degli acquedotti comunali-prestazione di servizio” del bilancio corrente dando atto che sulla somma finale la ditta ha ulteriormente applicato il 10% di sconto ($€ 9.800,00 \times 10\% = € 8.820$) ($€ 8.820 \times 22\% = € 1.940,40$) ($€ 8.820 + € 1.940,40 = € 10.760,40$);
4. Di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta HYDRO COS Srl di Castellana Grotte, ad ultimazione lavori, e a presentazione di fattura con atto separato.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Lì, 08/03/2019

IL RESPONSABILE

Pasquale Dalò

(atto sottoscritto digitalmente)