



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____.

IL RESPONSABILE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 370/13 del Reg. Generale
degli Impegni.

AREA 5° Servizi Tecnici e Cimiteriali.

DETERMINAZIONE

n. 51 del 15/03/2013

OGGETTO: Intervento di ripristino impianto di acquedotto comunale in via Roma nei pressi del civico n. 71 - Affidamento incarico urgente ed impegno spesa.

In data 15/03/2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale DALO'

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06/06/2011, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011.
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30 giugno 2013, giusta legge di stabilità n. 228/2012 e che, quindi in base all'art. 163 Comma 3, TUEL del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Visto il verbale di somma urgenza redatto dal Capo Servizio R.P. geom. Michele DI DIO che di seguito integralmente si riporta:

Cat. 6 Classe 06.05 Fasc. n. 03 - 2013

Li, 19/02/2013.

Verbale di somma urgenza

Impianto di acquedotto comunale in via Roma n. 71.

Art. 175 – Capo III D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (ex art. 146, D.P.R. n. 554/1999)

art. 19 Reg. Com. per i lavori, le forniture ed i servizi in economia - approvato con DCC n. 57 del 30.12.2009

Il Comando VV. UU. di Castellaneta con propria nota del 14/02/2013 prot. P.M. n. 252 e prot. gen. n. 3708 del 15/02/2013 segnalava fuoriuscita di acqua dal manto stradale in via Roma nei pressi del civico 79. Gli operai comunali assegnati al servizio acquedotto ipotizzavano che la perdita di acqua proveniva da una condotta secondaria dismessa. Il Responsabile della 4 Area Tecnica Arch. Aldo CAFORIO, verbalmente conferiva incarico urgente, alla Ditta A.D. Grandi Lavori per la esecuzione dei lavori di ripristino della rete di acquedotto in via Roma. In Riscontro la Ditta A.D. Grandi Lavori inviava la nota acclarata al Ns. protocollo gen. al n. 3903 in data 18/02/2013, con la quale dichiarava la sua pronta disponibilità ad eseguire i lavori e precisava che non era in grado di formulare preventivo di spesa.

Lo scrivente in data odierna riceveva verbalmente, dal Direttore Responsabile della 5 Area Arch. Pasquale DALO', l'incarico di Direttore dei Lavori e R.U.P., e prontamente provvedeva alla redazione del presente verbale con il quale:

- si conferma l'incarico alla Ditta A.D. Grandi Lavori;
- si da atto che i lavori devono essere eseguiti con il rito della somma urgenza per cottimo fiduciario;

Motivi dello stato di urgenza:

Sulla sede stradale di via Roma nei pressi del civico n. 79 affiorano ingenti quantitativi di acqua che possono determinare insidia per la circolazione e per i pedoni.

Lo stato delle tubazioni può rappresentare un potenziale pericolo igienico-sanitario e va rimosso immediatamente.

Cause che lo hanno provocato i guasti:

Di certo le cause dell'inconveniente sono da addebitare alla vetustà delle tubazioni ed alla corrosione delle stesse.

Provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza:

Va effettuato lo scavo e messo a nudo le tubazioni e nel contempo va individuata la perdita (si ipotizza che la perdita di acqua provenga da tubazioni secondarie in disuso).

Stima dei costi dell'intervento:

In modo del tutto sommario si stima una spesa di € 2.500,00. I lavori devono essere valutati a consuntivo, in contraddittorio con la Ditta esecutrice utilizzando il prezzario A.R.I.A.P (Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia).

Si stabilisce che la Ditta esecutrice:

- si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- Deve intraprendere immediatamente i lavori che devono essere conclusi nel termine massimo di sette giorni lavorativi a far data da oggi.
- Si impegna ad osservare tutte le norme per la segnalazione dei lavori in corso previsti dal Nuovo Codice della Strada.
- deve utilizzare materiali della migliore qualità e potrà metterli in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori, o in caso di controversia, con atto dell'Amministrazione.
- Si impegna a smaltire i materiali di risulta secondo legge portandoli alle discariche autorizzate e si impegna altresì a consegnare alla DD.LL. la relativa ricevuta di consegna.
- Deve procedere ad effettuare il ripristino della sede stradale secondo le indicazioni fornite dalla DD.LL..

Allegato: Nota della Ditta A.D. Grandi Lavori in data 18/02/2013 prot. n. 3903.

Il Capo Servizio R.P.
F.to (Geom. Michele DI DIO)

Visto: Si approva.

Il D. Responsabile 5 Area

F.to (Arch. Pasquale DALO')

Per accettazione ed impegno di esecuzione immediata come sopra specificato.

Grandi Lavori Soc. Coop.

Il Procuratore Speciale

F.to (Gaetano D'ETTORRE)

Ritenuto di dovere procedere ad approvare il predetto verbale di somma urgenza ed impegnare la relativa somma di € 2.500,00 sull'intervento n. 1090403 capitolo n. 2 ad oggetto "Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizi" Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità.

Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n° 04 del 16/01/2013;

Visto Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia DCC n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Codice CIG **XCA0834A02**

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il verbale di urgenza in narrativa integralmente riportato confermando l'incarico per la esecuzione dei lavori alla Ditta A.D. Grandi Lavori Soc. Cop.
- 2) Di impegnare la somma di € 2.500,00 sul intervento n. 1090403 capitolo n. 2 ad oggetto: "*Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizi*" Bilancio 2013.
- 3) Di procedere al pagamento del corrispettivo alla Ditta esecutrice A.D. Grandi Lavori Soc. Coop. a lavori ultimati, a presentazione della fattura vistata favorevolmente dal Responsabile del Procedimento e DD.LL., e del DURC, con separato atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale DI ALIÒ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale DALO'

L'Istruttore del Provvedimento

geom. Michele DI DIO



Michele Di Dio

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li _____

09 APR. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Galasse
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MICHELE GALASSE