



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____

IL RESPONSABILE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

Cat. 6 classe 6.05 f 4/2013

AREA 5° Servizi Tecnici e Cimiteriali.

DETERMINAZIONE

n. 75 del 23/04/2013

OGGETTO: Lavori urgenti di ripristino acquedotto comunale in via Porta Piccola angolo via Roma. Conferma incarico A.D. Grandi Lavori. Impegno di spesa.

564/13

GB

370/13

In data 23/04/2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pasquale DALO'

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000 (e successive modifiche ed integrazioni), regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03/11/2012, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012.
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30 giugno 2013, giusta legge di stabilità n. 228/2012 e che, quindi in base all'art. 163 Comma 3, TUEL del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Nella giornata di sabato 23/03/2013 verso le ore 18,00, a seguito di segnalazione telefonica dell'assessore del. ai LL.PP., effettuava sopralluogo in via Porta Piccola angolo via Roma riscontrando la rottura di una tubazione principale di acquedotto comunale. Fortunatamente l'acqua che fuoriusciva in grande quantità si riversava direttamente in un pozzetto di raccolta di acque bianche. Sul posto convocava gli operai comunali addetti al servizio acquedotto ed il rappresentante della Ditta A.D. Grandi Lavori. Si constatava la impossibilità di intervenire immediatamente in nel giorno seguente (domenica delle Palme) non poteva la Ditta incaricata reperire il materiale occorrente per la esecuzione dei ripristini, e si rimandava l'esecuzione dei lavori di somma urgenza nella giornata di lunedì 25/04/2013.

La Ditta A.D. grandi Lavori iniziava i lavori nella mattinata di lunedì 25/04/2013.

Il resoconto dei lavori eseguiti è riportato nel testo dell'e-mail inviata il 24/04/2013 dal sottoscritto istruttore al Capo Area 5° che di seguito integralmente si trascrive:

"In mattinata la Ditta A.D. Grandi Lavori è intervenuta d'urgenza per ripristinare la condotta idrica in via Porta Piccola. E' stato aperto lo scavo asportato un pezzo di condotta in metallo del diametro di 2 pollici per una lunghezza di circa mt. 2. La condotta è in stato di avanzato degrado dovuta ai fenomeni di ossidazione. All'interno della tubazione vi sono molti depositi di origine calcare. In mattinata abbiamo avuto una precipitazione piovosa molto intensa, per cui si è deciso di sostituire solo il tratto di condotta dove stavano le perdite utilizzando per i collegamenti due cravatte (ripristino provvisorio). Lo scavo è stato chiuso in forma provvisoria con stabilizzato di cava e conglomerato cementizio in sommità. Si deve valutare l'opportunità di sostituire la condotta di due pollici dalla tubazione nel tratto compreso tra la tubazione principale sita su via Roma e la valvola di manovra sito all'inizio di via Porta Piccola. Naturalmente i lavori devono eventualmente eseguirsi quando le condizioni climatiche miglioreranno. In questo momento l'erogazione dell'acqua è stata ripristinata. F.to Geom. Michele DI DIO"

I lavori eseguiti, compresi i ripristini della pavimentazione stradale, sono da considerarsi di natura provvisoria, in quanto si rende necessario sostituire il tratto di tubazione che va dalla condotta principale che passa da via Roma fino al pozzetto di manovra.

La Ditta per la esecuzione dei lavori richiedeva la somma di € 1.016,80 oltre Iva nelle aliquote di legge. Lo scrivente riteneva congruo l'importo di € 915,00 oltre IVA che veniva accettata dalla Ditta senza riserva alcuna.

Ritenuto di dovere procedere:

- a confermare l'incarico alla Ditta A.D. grandi lavori;
- di procedere ad assumere impegno di spesa complessivo di € 1006,50 (€ 915,00 + IVA 10%) sull'intervento n. 1090403 capitolo n. 2 ad oggetto *"Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizi"* Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità per € 864,70 e per € 231,80 utilizzando l'economia che si è determinata sull'impegno n. 370/13 assunto sullo stesso capitolo.

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n. 04 del 16.01.2013,

Visto Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia DCC n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CIG: X400834A12


D E T E R M I N A

- 1) Di confermare l'incarico di esecuzione dei lavori di somma urgenza alla Ditta A.D. Grandi Lavori di ripristino dell'impianto di acquedotto comunale in via Porta Piccola angolo via Roma verso il corrispettivo di € 1006,50 IVA inclusa, dando atto; che trattasi di ripristino provvisorio in attesa dell'intervento definitivo; che la DD.LL. è affidata al geom. Michele DI DIO.

- 2) di assumere impegno di spesa complessivo di € 1006,50 (€ 915,00 + IVA 10%) sull'intervento n. 1090403 capitolo n. 2 ad oggetto "*Spese di gestione degli acquedotti comunali prestazioni di servizi*" Bilancio 2013 che presenta la sufficiente disponibilità per € 864,70 e per € 231,80 utilizzando l'economia che si è determinata sull'impegno n. 370/13 assunto sullo stesso capitolo con determina n. 51 del 15/03/2013.
- 3) Di procedere al pagamento del corrispettivo alla Ditta esecutrice A.D. Grandi Lavori: a lavori ultimati; a presentazione della fattura vistata favorevolmente dal Responsabile del Procedimento e DD.LL.; acquisizione della certificazione di conformità redatta dalla Ditta esecutrice; acquisizione del DURC e/o autodichiarazione come per legge, con successivo e separato atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale DALO'



L'Istruttore del Provvedimento

geom. Michele DI DIO



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

~~09 MAG. 2013~~

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MICHELE GALASSO

